

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŚREMIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91

61 283-54-75, 61 283-54-91

61 283-54-91

psse.srem@pis.gov.pl

**DOLSK**

ul. Wiejska 2

63-100 Śrem

www.psse-srem.pl

11. 04. 2018

M. Gopet

ON.HK-421-2-7-2/18

Ref. RG Mleg Śrem, 11 kwietnia 2018 r.

**Ocena jakości wody**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie**

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 20 marca 2018 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy B z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie

- końcówka sieci Wieszczyzn ul. Ogrodowa 26/2 - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-357N/18 z dnia 26.03.2018 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66, oraz sprawozdanie z badań nr N/693/2018 z dnia 29.03.2018 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie**

**UZASADNIENIE**

Na podstawie sprawozdania z badań nr OL.W-52-357N/18 z dnia 26.03.2018 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 4, 5, 12, 15; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 i nr 1 D Tabela 2 poz. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Ponadto na podstawie sprawozdania z badań nr N/693/2018 z dnia 29.03.2018 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom chemicznym określonym w załącznikach: nr 1 B poz. 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 12; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 2 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-357N/18 z dnia 26.03.2018 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK-466-2-42/18 z 20.03.2018 r.
3. Protokół poboru prób nr N/693/2018 z dnia 29.03.2018 r.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku  
ul. Krupeżyn 9 63-140 Dolsk (za potwierdzeniem odbioru)

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk

A.F.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie**

mgr Urszula Sińska