

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE**

www.gov.pl/web/psse-srem
sekretariat@psse-srem.pl
PSSESREM/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-srem.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
NIP 785 14 72 636
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.26.2022

Śrem, dnia 14... marca 2022 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 22 lutego 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku ul. Krupeżyn 9, w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 300P/22.02.2022-7/Z z dnia 01.03.2022 r., numer próbki 22/05225/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 300P/22.02.2022-7/Z z dnia 01.03.2022 r., numer próbki 22/05225/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
[Podpis]
mgr inż. Anna Krawczyk

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
ul. Krupeżyn 9 63-140 Dolsk (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk ePUAP
3. a/a

A.F.

Strona 1 z 2