

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE**

www.gov.pl/web/psse-srem
sekretariat@psse-srem.pl
PSESREM@skrytkaESP
higiena.komunalna@psse-srem.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
NIP 785 14 72 636
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.62.2021

Śrem, dnia 29 października 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 14 września 2021 r. i 26 października 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku ul. Krupeżyn 9, w zakresie parametrów grupy B z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdania z badań nr 243P/14.09.2021-5/Z z dnia 28.09.2021 r., numer próbki 21/32203/P oraz nr 243P/26.10.2021-1/Z z dnia 28.10.2021 r., numer próbki 21/37954/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wieszczyźnie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/14.09.2021-5/Z z dnia 28.09.2021 r., numer próbki 21/32203/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), a na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/26.10.2021-1/Z z dnia 28.10.2021 r., numer próbki 21/37954/P ww. Laboratorium stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 C Tabela 2 poz. 15 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
ul. Krupeżyn 9 63-140 Dolsk (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk ePUAP
3. a/a

A.F.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
[Podpis]
mgr Jolanta Szymańska