

Ostrowieczko, 23.09.2024 r.

Ewelina Nowacka
Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk

URZĄD MIASTA I GMINY
DOLSK

Wpł. 25. 09. 2024

Nr Dz. 726/12024 Zał. RF-R.M.i.G

Ref.

Zapytanie

Pani Janina Pawelczyk
Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk

Szanowna Pani,

w związku z licznymi zapytaniami, oraz własnymi obserwacjami dotyczącymi jakości wody oraz przede wszystkim jej ciśnienia w wodociągach podłączonych do stacji uzdatniania wody w Dolsku, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie:

1. Czy Gmina Dolsk posiada plan rozwoju a co za tym idzie modernizacji sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych na terenie naszej gminy, o którym mowa w ustawie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a jeśli nie to w jaki sposób realizowana jest rozbudowa i modernizacja tych urządzeń?
2. Jakie działania związane z poprawą i bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dolsk zostały podjęte w ciągu minionych 10 lat oraz jakie są planowane w najbliższych latach?
3. Czy gmina posiada dokumenty określające wydajność ujęć wody w Dolsku i Wieszczyzynie, oraz na jakim poziomie wydobywano wodę z przedmiotowych ujęć w ostatnich 5 latach?
4. Czy na działkach o numerach 106/24, 106/23, 106/22, 106/20, 106/19 w miejscowości Ostrowieczko planowane jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, a jeśli tak to w jaki sposób zostanie rozwiązane zaopatrzenie terenu o powierzchni ponad 3 ha w wodę?

Uzasadnienie

Mając na uwadze zmiany klimatyczne, które obserwowane są na całym świecie, zasobność słodkowodnej wody pomniejsza się w zastraszającym tempie. Problem ten dotyczy również naszego kraju, gdzie i w telewizji, internecie a nawet z własnego doświadczenia coraz częściej zauważamy skutki suszy, a problem zaopatrzenia ludności w wodę coraz bardziej dosięga gminy w Polsce. Patrząc na naszą historię, kilkanaście lat temu na terenie naszej gminy funkcjonowały cztery ujęcia publiczne wody: w Dolsku, Wieszczyzynie, Gawronach i Małachowie. Dwa z wcześniej wymienionych ujęć zostały wyłączone i obecnie całe zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę opiera się o ujęcie w Dolsku i Wieszczyzynie. Efektem tego działania jest zwiększenie eksploatacji ujęć i obciążenie infrastruktury wodociągowej.

W sołectwie Ostrowieczno przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców oraz władz gminy w latach 90' została zbudowana sieć wodociągowa, a mieszkańcy doczekali się wody bieżącej. Po tym czasie do sieci wodociągowej w Ostrowiecznie zostały podłączone wodociągi dostarczające wodę do miejscowości Lipówka oraz Pokrzywnica, Brzeźnica i Mszczyczyn. Liczba odbiorców, którym dostarczana jest woda z sieci przebiegającej przez Osrowieczno wzrosła istotnie co znacznie zwiększyło eksploatację urządzeń izwiązana z tym ich awaryjność. Po każdej awarii woda z sieci jest zabrudzona co wpływa niekorzystnie na urządzenia AGD oraz armaturę, na której tworzy się osad. Kolejnym i ważnym aspektem jest jakość wody, która jest coraz twardsza i często wyczuwalny jest zapach chloru. Ta sytuacja może świadczyć o tym, że woda w ujęciu w Dolsku czerpana jest z coraz głębszych pokładów, a jej jakość się pogarsza. Należy wspomnieć również o ciśnieniu wody, które nie zawsze utrzymywane jest na właściwym poziomie co powoduje jej niedobór w urządzeniach, które pracują pod ciśnieniem.

Gmina zobowiązana jest zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w poszanowaniu z zasadami zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczanie kolejnych terenów pod zabudowę bez gruntowej modernizacji, a nawet rozbudowy urządzeń wodociągowych może doprowadzić do sytuacji, gdzie przerwy w dostawie wody, a nawet jej brak są całkiem realne.

Plan rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, którego przyjęcie jest kompetencją rady gminy powinien stanowić dokument strategiczny, a jego brak może świadczyć, że rozbudowa czy modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych jest prowadzona chaotycznie z pominięciem organu uchwałodawczego gminy.

Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców i przyszłości naszej Gminy, jako Radna proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie.

Z wyrazami szacunku





BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

tel. 28-25-001, fax 28-25-510

e-mail: umig@dolsk.pl

Dolsk, dnia 14 października 2024 r.

RG.7011.28.2024.ML

Pani Ewelina Nowacka

Radna Miasta i Gminy Dolsk

Odpowiadając na interpelację przekazaną pismem z dnia 02.10.2024 r. znak RF.0003.26.2024 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Odp.1

Gmina Dolsk nie posiada planu rozwoju budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Inwestycje realizowane są po przeprowadzeniu analiz w terenie oraz potrzeb w danej miejscowości w ramach możliwości budżetu gminy.

Odp. 2

Gmina Dolsk - Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał w roku:

2015/2016 wyposażył stację uzdatniania wody w awaryjne źródła napięcia w postaci agregatów prądotwórczych.

2018/2019 wymianę 460 mb. rurociągu żeliwnego na rurociąg PEHD DN 160 mm Dolsk ul. Św. Ducha.

2019 wymianę 440 mb. stalowego rurociągu na rurociąg PEHD DN 80 mm Błazejewo Folwark.

2020/2021 wymianę 500 mb. azbestowego rurociągu na rurociąg PEHD DN 160 mm Wieszczyżyn.

2021 wykonał na ujęciu w Dolsku 2 nowe studnie głębinowe głębokości 32 m wraz z całą dokumentacją geologiczną.

2022 wykonano na studniach głębinowych termoizolacyjne obudowy 2 studnie Wieszczyżyn 1 studnia Dolsk.

Odp. 3

a) Wieszczyżyn pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
Z dnia 30 grudnia 2010 r ważne do 31. grudnia 2030 r.

b) Dolsk pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
Z dnia 30 stycznia 2006 r. ważne do 01.03.2026 r.

Wydobycie wody w ostatnich 5 latach kształtowało się następująco:

Dolsk

2019 r.	- 279 000 m + 43 000 m z Małachowa
2020 r.	- 261 000 m + 40 000 m z Małachowa
2021 r.	- 244 000 m + 37 000 m z Małachowa
2022 r.	- 273 000 m + 16 000 m z Małachowa
2023 r.	- 299 000 m + 0 m z Małachowa

Wieszczyczyn

2019 r.	- 162 000 m
2020 r.	- 127 000 m
2021 r.	- 140 000 m
2022 r.	- 150 000 m
2023 r.	- 163 000 m

Odp. 4

W miejscowości Ostrowieczno na wskazanych przez Panią działkach planowane jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej. Inwestor złożył wniosek o możliwość wybudowania prywatnie sieci wodociągowej.



BURMISTRZ
Tomasz Frąckowiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a ML

Do wiadomości:

Rada Miasta i Gminy Dolsk
w miejscu