



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Śrem, 05 lutego 2026 r.

ON-HK.9022.34.2026 r.

Sprawę prowadzi: Anna Frąckowiak
+48 61 27 83 324
higiena_komunalna.psse.srem@sanepid.gov.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 1
63-140 Dolsk

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dolsk

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje o jakości wody z wodociągów zaopatrujących ludność gminy Dolsk

1. Na terenie miasta i gminy Dolsk ludność zaopatrywana jest w wodę przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk, który dostarcza wodę z wodociągów publicznych w: Dolsku i Wieszczyzynie.

2. Poszczególne wodociągi obsługują następujące miejscowości:

L.p.	Nazwa wodociągu	Nazwa obsługiwanych miejscowości
1	Wodociąg publiczny Dolsk	Błazejewo, Brześnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyczyn, Ostrowieczko, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Trąbinek
2	Wodociąg publiczny Wieszczyzynie	Drzonek, Gawrony, Maśtowo, Międzychód, Nowieczek, Pinka, Rusocin, Wieszczyzynie

3. Informacje dotyczące: wielkości produkcji wody, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę oraz o jakości wody.

L.p.	Nazwa wodociągu	Średnia wielkość produkcji wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie o jakości wody do spożycia przez ludzi	
				PPIS w Śremie stwierdza	Data wydania oceny
1	Wodociąg publiczny	879	4670	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi	2025-12-30



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Śremie
ul. Wiejska 2 | 63-100 Śrem
+48 61 28 35 475
sekretariat.psse.srem@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-85390-12885-FBGWI-33

	Dolsk				
2	Wodociąg publiczny Wieszczyzyn	389	1650	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi	2025-12-30

4. Informacja o sposobie uzdatniania wody.

Wszystkie ww. wodociągi przy uzdatnianiu wody stosują tradycyjne metody uzdatniania: napowietrzanie, filtrację oraz dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu.

5. Informacja o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na podstawie otrzymanych wyników badań wody nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, z wyjątkiem wodociągu publicznego w Dolsku.

W próbie wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono mętność 1,4 NTU, w badaniu powtórzonym w dniu 14.11.2025 r. mętność wynosiła 1,9 NTU (zalecany zakres wartości dla mętności wynosi 1,0 NTU). Przekroczenie to nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody takie jak mętność czy barwa oraz powodować brunatne zabarwienia armatury lub przebarwienia bielizny podczas prania). Poprawę jakości wody stwierdzono w badaniu wykonanym w dniu 04.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, w którym stwierdzono mętność 0,55 NTU.

W próbie wody pobranej w dniu 28.10.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z 1 końcówki sieci stwierdzono liczbę bakterii grupy coli 35 jtk w 100 ml (norma 0 jtk w 100ml). Przekroczenie to wskazywało na możliwość negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. W wodzie pobranej w dniu 03.11.2025 r. w ramach kontroli urzędowej na stacji uzdatniania wody i 4 końcówkach sieci stwierdzono poprawę jakości wody - liczba bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk w 100 ml, ale stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C >300 jtk w 1 ml na jednej z końcówek sieci (w rozporządzeniu zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C w kranie u konsumenta nie przekraczała 200 jtk w 1 ml wody). Przekroczenie to nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, jednakże woda stosowana do picia oraz przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt wymagała przegotowania. Ze względu na brak stabilności wody, w związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi woda była monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych na stacji uzdatniania wody i 4 końcówkach sieci w dniach: 13, 17 i 20.11.2025 r. W próbach pobranych na 2 końcówkach sieci w dniu 13.11.2025 r. oraz na 1 końcówce sieci w dniu 17.11.2025 r. stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C >300 jtk w 1 ml. W dniu 20.11.2025 r. w żadnej pobranej próbie wody nie stwierdzono przekroczeń.

Poza wyżej opisanymi przekroczeniami w badanych próbach wody stwierdzono jedynie nieznacznie podwyższoną mętność wody i zawartość żelaza. W wykonanych badaniach kontrolnych nie stwierdzano przekroczeń.

6. Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze - nie zgłoszono.

7. Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W roku 2025 wydano 22 ocen jakości wody z poszczególnych wodociągów w tym 19 ocen w których stwierdzano przydatność wody do spożycia przez ludzi, 1 ocenę, w której stwierdzono brak przydatności wody do spożycia (wodociąg publiczny w Dolsku) oraz 2 oceny stwierdzające warunkowa przydatność wody do spożycia (wodociąg publiczny w Dolsku – 1 dotyczyła przekroczonej mętności i 1 dotyczyła przekroczonej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C).

Dla wodociągu publicznego w Dolsku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie:

- w dniu 22.10.2025 r. wystosował pismo w trybie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujące, o stwierdzonych przekroczeniach dotyczących mętności oraz zobowiązał administratora ww. wodociągu do przekazania informacji o działaniach naprawczych, potwierdzonych wynikami badań wody,
- w dniu 22.10.2025 r. wydał komunikat o jakości wody,
- w dniu 31.10.2025 r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody i nakaz wprowadzenia zakazu spożywania wody,
- w dniu 31.10.2025 r. wydał komunikat o braku przydatności wody,
- w dniu 06.11.2025 r. zmienił treść komunikatu na przydatność wody do spożycia po przegotowaniu dla miejscowości Małachowo oraz uchylił komunikat z dnia 31.10.2025 r.,
- w dniu 12.11.2025 r. wydał komunikat o przydatności wody do spożycia po przegotowaniu dla całej sieci wodociągowej,
- w dniu 25.11.2025 r. uchylił komunikaty z dnia 12.11.2025 r. i 22.10.2025 r.

8. Informacja o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjne.

W roku 2025 działania naprawcze prowadziło 1 przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku dla wodociągu publicznego w Dolsku.

Podwyższona mętność była spowodowana awarią filtra nr 2 - filtr został wyłączony z eksploatacji, dokonano wizji lokalnej przestrzeni filtra i stwierdzono wypłukanie ok. 80% złoża filtracyjnego z jednej sekcji. Złożono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania działań naprawczych. Szacowany okres zakończenia prac oraz wdrożenia filtra do pracy to ok. 2-3 miesiące. Do tego czasu stacja pracuje na jednym sprawnym filtrze, jakość wody odpowiada warunkom rozporządzenia.

Działania naprawcze dotyczące przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: stałe chlorowanie wody, dezynfekcja i płukanie sieci, zwiększenie częstotliwości płukania filtra na stacji uzdatniania wody, regularne badanie wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych (pobór wody podawanej do sieci i z 4 końcówek sieci). Woda badana była 2 razy w tygodniu do czasu uzyskania parametrów zgodnych w obowiązującym rozporządzeniem.

Z wyrazami szacunku

Urszula Siłnicka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat e-Doręczenia

2. aa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 2, 63-100 Śrem. Kontakt: listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /PSSESREM/SkrytkaESP lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-85390-12885-FBGWI-33.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod.psse.srem@sanepid.gov.pl Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Śremie, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych PSSE w Śremie nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.).

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.