

RAPORT nr 3 z dnia 03.03.2026

**Sporządzony w wyniku kontroli okresowej tensometrów obiektu
budowlanego Budynku Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku**



Obiekt	BUDYNEK SZKOŁY W DOLSKU
Adres obiektu	UL. KOŚCIAŃSKA 4 63-140 DOLSK
Właściciel obiektu	URZĄD MIASTA I GMINY DOLSK
Data kontroli	03.03.2026 r.

Zakres opracowania	Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych	Podpis
KONSTRUKCJA BUDYNKU	MGR INŻ. PIOTR WOJCIECHOWSKI Konstrukcyjno – budowlana WKP/0285/PWOK/15	
KONSTRUKCJA BUDYNKU	MGR INŻ. ROMAN MŁODAK Konstrukcyjno – budowlana 288/89/PW	

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ekspertyza techniczna budynku szkoły w Dolsku z dnia 11.07.2025 r.
- Art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623).
- Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623).
- Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i normy.
- Raport nr 1 – Raport z montażu – wskazania bazowe z dnia 29.12.2025 roku.
- Raport nr 2 – z dnia 03.02.2026 roku.
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wykonana 03.03.2026 roku.

1.2 ZAKRES KONTROLI

- Konstrukcja budynku szkoły, uszkodzona na skutek niekontrolowanych ruchów mas ziemnych.
- Szczeliny i pęknięcia ścian oraz stropów monitorowane w 19 punktach kontrolnych:

II piętro - 9 tensometrów

I piętro - 6 tensometrów

parter - 4 tensometry

Lokalizację zamontowanych tensometrów wskazano w załączniku nr 1.

Szczegółowe wskazania tensometrów wskazano w załączniku nr 2.

1.3 WYNIK KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli :

- **nie stwierdzono** zmian we wskazaniach tensometrów,
- **nie stwierdzono** nowych pęknięć ścian ani stropów,
- wykonano dodatkowe packi gipsowe dla wybranych punktów pomiarowych,
- trwają prace związane z zabezpieczaniem osuwiska.